



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

(согласно STR 1.03.02:2008 и LST ISO/IEC 17050-1:2004)
№ 11/01

1 страница из 2

Наименование изготовителя:	ЗАО «Vandens linija» , код предприятия: 135860434	
Адрес:	Ул. Нерес крантине 16Н, LT-48402, Каунас Тел./факс: +370 (37) 361112; Эл. почта: vadybininkai@vandenslinija.lt	
Место изготовления изделия:	Ул. Нерес крантине 16Н, LT-48402, Каунас	
Описание продукта:	 Сантехнические соединительные гибкие шланги с металлической оплеткой Артикулы № 4000; 4040; 4080; 4120; 4160; 4200	
	Составные части: резиновый шланг EPDM (внешний диаметр $\varnothing = 12$ мм, внутренний $\varnothing = 8$ мм), оплетка из нержавеющей стали или оцинкованной стали, соединительные фитинги из хромированной латуни, латунные штуцеры, резиновые прокладки EPDM, латунные хромированные зажимные гильзы.	
Назначение продукта:	Гибкие шланги предназначены для подключения различных сантехнических приборов – водных смесителей, унитазов и т. п. к системе водоснабжения.	
Представленный строительный продукт соответствует требованиям следующих технических спецификаций	Требования следующих разделов стандарта prEN 13618-1:2006 «Сборные гибкие шланги для подачи питьевой воды. Функциональные требования и методы испытаний»:	
	<i>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ</i>	<i>ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ</i>
	Прочность на разрыв	
	Раздел D.2. Условия старения: - среда вода – вода; - температура (90 ± 3) °C; - давление 12 бар; - продолжительность 168 ч.	Испытание пройдено
	Раздел D.3 Условия растяжения: <i>Растяжение</i> - среда воздух – воздух; - температура (25 ± 3) °C; - тяговое усилие 800 Н; - продолжительность (60 ± 1) мин.	Испытание пройдено
	<i>Испытание давлением</i> - среда вода – вода; - температура (20 ± 3) °C; - давление 12 бар; - продолжительность 1 мин.	Испытание пройдено
Сопrotивляемость давлению (условия старения аналогичные согласно разделу D.2) Раздел D.4. Испытание давлением - среда вода – вода; - температура (90 ± 3) °C; - давление (30 ± 1) бар; - продолжительность 1 ч.	Испытание пройдено	
Прочие декларируемые показатели:	<i>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ</i>	<i>ДЕКЛАРИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ</i>
	Рабочее давление	Не менее 20 бар
	Максимальное выдерживаемое кратковременное давление	Не менее 40 бар
	Температура воды	До 90 °C
	Длина шлангов, размеры подключения, форма фитингов.	Указаны в каталоге «Соединительные шланги W-Line», который можно найти на сайте изготовителя www.vandenslinija.lt



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

(согласно STR 1.03.02:2008 и LST ISO/IEC 17050-1:2004)

№ 11/01

2 страница из 2

Основание для декларирования соответствия:	<ul style="list-style-type: none">- Протокол испытаний Исследовательской и испытательной лаборатории веществ Литовского энергетического института № 65/07 (27.06.2007);- Проводимый изготовителем контроль качества получаемого сырья и изготавливаемых изделий.
Особые условия использования изделия:	Подключение шлангов может быть выполнено только квалифицированными сантехниками. Берегите шланги от механических повреждений. Изготовитель не несет ответственности за возможные убытки, которые вы можете понести в связи с неправильным подключением сантехнического прибора при помощи шланга или в связи с внешним повреждением шланга. На шланги предоставляется гарантия - 12 мес.
Дополнительная информация:	Согласно положениям «Перечня регламентируемых строительных продуктов» (утвержденного приказом министра окружающей среды Литовской Республики № D1-476 от 9 июня 2011 г.) пор. № 17.2, к изделиям применяется 4 схема оценки соответствия согласно 2 приложению STR 1.01.04:2002.

Место и дата выдачи: Каунас, 30 ноября 2011 г.

Имя, фамилия, должность и подпись лица, уполномоченного подписать декларацию:

Производственный директор

(должность уполномоченного лица)

(подпись (штамп))

Андрюс Диджгальвис

(имя, фамилия)

Копия декларации выдана:

наименование предприятия, которому выдана копия декларации, № счета-фактуры и дата выдачи