

PZH	NACIONĀLAIS PUBLISKĀS VESELĪBAS INSTITŪTS - Valsts Higienas Institūts Vides Higienas Nodaļa HIGIĒNAS SERTIFIKĀTS <u>HK/W/0946/01/2016</u> ORIGINĀLS HYGIENIC CERTIFICATE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
------------	--

Izstrādājums / produkts: Polipropilēna caurules, veidgabali un vārsti
Polipropilēna caurules ar alumīnija slāni
Polipropilēna caurules ar stikla šķiedru

Satur: polipropilēnu PR-R, alumīniju, stikla šķiedru, misiņu MO58

Paredzēts: montāžai ūdensvadu sistēmās pārtikā lietojamā ūdens,
aukstā, siltā ūdens, saimniecībā lietojamā ūdens pārvadīšanai
kā arī centrālapkures sistēmu montāžai.

Iepriekš minētais produkts atbilst higiēnas prasībām, ievērojot sekojošus noteikumus: cilvēku pārtikā lietojamā ūdens pārvades sistēma, pirms nodošanas ekspluatācijā, jāskalo ar ūdeni, lai tas pilnīgi apmainās.

Sertifikāts neattiecas uz izstrādājuma tehniskajiem parametriem.

Ražotājs:

NOVAPLAST PLASTIK SANAYI ve TICARET A.S.

Defderdar mah. Otakcilar Cad. No:80 Eyup Istanbul, Turcija

Dotais dokuments izdots pēc iesnieguma no:

VESBO POLAND Sp. z o.o.

91-223 Lodza

Morgova iela 9

Sertifikāts var tikt izmainīts vai atsaukts pēc atbilstošu pierādījumu iesniegšanas no jebkuras puses. Dotais sertifikāts zaudē spēku pēc 2019.gada 14.decembra vai receptūras vai izstrādājuma ražošanas tehnoloģijas izmaiņu gadījumā.	
---	--

Higienas sertifikāta izdošanas datums: 2016.gada 14.decembris	Vides Higiēnas Nodaļas Vadītājs <i>Nesalasāms paraksts</i> dr. Božena Krogulska
--	--

Par šo higiēnas sertifikātu var sazināties:
Vides Higienas Nodaļa NIZP-PHZ
e-pasts:sek-zhk@pzh.gov.pl tālr.: +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fakss: +48 22 54-21-287

00-791 Varšava, Chocimska iela 24, tālr.: +48 22 849 76 12, fakss: +48 22 849 74 84

www.phz.gov.pl, e-pasts: dyrektor@phz.gov.pl